分析試験結果報告書

No. bZ142620-001

リハビリステーション ケアふる都城 様

平成 26年 12月 22日

計量証明事業登録 福岡県知事登録第82号
株式会社 東洋環境分析センター
福岡県福岡市博多区井相田二丁目5番10号
Tel 092-588-7750 Fax 092-588-7751

受付日	平成 26年 12月 15日	受付方法	持込		
採取日	平成 26年 12月 15日	時刻	−		
天候	−	温度	−		
検査期間	平成 26年 12月 15日 ～	平成 26年 12月 22日			
採取者	有限会社 トレス				
試料名	浴槽水	外観	−	臭気	−
採取場所	リハビリステーション ケアふる都城				

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

分析項目	単位	分析の結果	基準値	分析の方法
レジオネラ属菌	CFU/100mℓ	陰性	10未満	ろ過濃縮法
濁度	度	0.5 未満	5以下	積分球式光電光度法
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/ℓ	3.2	25以下	滴定法
大腸菌群	個/mℓ	0	1以下	昭和37年 厚生省・建設省令第1号
		−以下余白−		

備考	分析の結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。